

PNRR M1C3
INTERVENTO 2.1 - ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI
PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE
"LA PORTA DELL'UMBRIA: CONOSCERE E FARE TRA PASSATO E FUTURO"

PROGETTO ESECUTIVO PER

RECUPERO FUNZIONALE DELLA PARTE ADIBITA A
CENTRO SOCIALE "L'INCONTRO" E CENTRO DI ASCOLTO

CUP I57B22000020006 CIG 9574432F38

Progettista

Logo architettura
Società di Ingegneria
Via Gregorio VII 315 | 00165 Roma | Italia
m. +39 06.96520079 | info@logoarchitettura.it
www.logoarchitettura.it | P.IVA C.F.: 16271521003

Direttore Tecnico
arch. Marco Sardella



IMPIANTO ELETTRICO

Allegato	
2_086_PE_EG_04_ARC	VARIE
VARIANTE	
Gennaio 2024	

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

	Punto Presa Standard Italiano P17/11 (Bipasso 10/16A)
	Punto Presa Multistandard P40 (Unel+Bipasso)
	Pulsante a Tirante Allarme Bagno Disabili
	Pulsante di RESET Allarme Bagno Disabili
	Interruttore Unipolare Luce
	Deviatore comando Luce
	Punto Luce a soffitto
	Punto Luce a Parete
	Plafoniera Autonoma di Sicurezza - Tipo S.E. - 170lm (11W eq) Aut. 1h
Note: - Distribuzione da realizzare sottotraccia per l'impianto di Forza Motrice e a vista per l'impianto di illuminazione; - Tutti i conduttori dovranno essere conformi al Regolamento UE 305/11 (C.P.R.). - Le principali Norme da seguire per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto elettrico e di terra sono le Norme CEI 64-8 e CEI 64-12.	

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

Vicolo Austro



Luce cre

PIANTA scala 1:50