

PNRR M1C3
INTERVENTO 2.1 - ATTRATTIVITA' DEI BORGHİ STORICI
PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE
"LA PORTA DELL'UMBRIA: CONOSCERE E FARE TRA PASSATO E FUTURO"

PROGETTO ESECUTIVO PER
CHIOSTRO PALAZZO SQUARTI-PERLA
RECUPERO CONSERVATIVO E INTERVENTI DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI

CUP I57B22000020006 CIG 9574410D11

Progettista

Logo architettura
Società di Ingegneria
Via Gregorio VII 315 | 00165 Roma | Italia
m. +39 06.96520079 | info@logoarchitettura.it
www.logoarchitettura.it | P.IVA/C.F.: 16271521003

Direttore Tecnico
arch. Marco Sardella





IMPIANTO ELETTRICO	
Allegato 2_086_PE_EG_04_ARCH	1:20
PRIMA EMISSIONE Giugno 2023	

PROGETTO ESECUTIVO

	Quadro elettrico generale
	Punto Presa Standard Italiano P17/11 (Bipasso 10/16A)
	Punto Presa Multistandard P40 (Unel+Bipasso)
	Predisposizione per Antenna Wi-Fi
	Interruttore Unipolare Luce
	Punto Luce a Parete
	Plafoniera Autonoma di Sicurezza
Note: - Distribuzione con canaline esterne in rame ; - Tutti i conduttori dovranno essere conformi al Regolamento UE 305/11 (C.P.R.). - Le principali Norme da seguire per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto elettrico e di terra sono le Norme CEI 64-8 e CEI 64-12.	

PLANIMETRIA - SCHEMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO

scala 1:20

